



Despacho de Carga **Casa de mando Interfaz Hobre-Máquina** **Casa de mando Control sobre los relés del tramo** **Tablero de recopilación Control sobre los equipos de alta tensión del tramo** **Gabinete del equipo Control sobre el equipo de alta tensión**

Legenda:
 Sólo para Mantenimiento (Color rojo)
 Disparo Local (Color azul)
 Disparo Remoto (Color verde)
 Computera lógica AND
 Computera lógica OR
 Entrada negada

Universidad Central de Venezuela
 Trabajo Especial de Grado

C.A. DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE)
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES
 Departamento de Construcción de Subestaciones I
 Proyectado por: Br. Jean-Michel Ravel González
 Calculado por:
 Dibuñado por: Br. Jean-Michel Ravel González
 Revisado por: Ing. Horacio Caraballo Jaén
 Aprobado por: Ing. Horacio Caraballo Jaén

Diagrama de Principio
 Enclavamiento para la apertura y el cierre del seccionador de barra principal D134, de la subestación tipo Nodal III 31P

Fecha: 15/10/2007	Serie: Hoja No. 23 de 31
Escala:	Numero:
Referencia:	

Revisado: POR CADAFE Aprobado: ANEXO 23
 Fecha: Fecha: No. Archivo: ANEXO 23